

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 22/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	22/12/23 0:00	2,96	2,32	0,64	1						0,83	0,82
	22/12/23 1:00	2,79	2,15	0,64	1						0,66	0,67
	22/12/23 2:00	2,70	2,13	0,57	1						0,57	0,56
	22/12/23 3:00	2,65	2,14	0,51	1						0,52	0,52
	22/12/23 4:00	2,67	2,13	0,53	1						0,54	0,54
	22/12/23 5:00	2,75	2,15	0,61	1						0,62	0,62
	22/12/23 6:00	2,99	2,27	0,72	1						0,83	0,84
	22/12/23 7:00	3,21	2,81	0,40	1						0,95	0,95
	22/12/23 8:00	3,23	2,43	0,80	1						0,95	0,95
	22/12/23 9:00	3,33	3,00	0,33	1	1					0,35	0,21
	22/12/23 10:00	3,26	3,07	0,18	1	1					0,19	0,29
	22/12/23 11:00	2,99	2,17	0,82	1	1					0,83	0,79
	22/12/23 12:00	2,96	2,45	0,52	1						0,51	0,59
	22/12/23 13:00	3,10	2,21	0,89	1						0,90	0,90
	22/12/23 14:00	3,23	2,31	0,91	1						0,92	0,93
	22/12/23 15:00	3,42	2,50	0,92	1						0,95	0,95
	22/12/23 16:00	3,68	2,74	0,94	1						0,95	0,95
	22/12/23 17:00	4,23	3,58	0,65	1						0,95	0,95
	22/12/23 18:00	4,32	3,42	0,90	1						0,95	0,95
	22/12/23 19:00	4,26	3,32	0,94	1						0,95	0,95
	22/12/23 20:00	4,17	3,23	0,94	1						0,95	0,95
	22/12/23 21:00	3,89	2,95	0,94	1						0,95	0,95
	22/12/23 22:00	3,61	2,67	0,94	1						0,95	0,95
	22/12/23 23:00	3,33	2,39	0,94	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται ότι η ένταξη της G2 οφείλεται στην διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών των μονάδων G1 και G2.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.