

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 23/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	23/12/23 0:00	3,05	2,18	0,88	1						0,89	0,89
	23/12/23 1:00	2,87	2,14	0,73	1						0,75	0,74
	23/12/23 2:00	2,75	2,14	0,61	1						0,62	0,62
	23/12/23 3:00	2,69	2,13	0,56	1						0,56	0,57
	23/12/23 4:00	2,72	2,14	0,58	1						0,59	0,59
	23/12/23 5:00	2,80	2,14	0,66	1						0,67	0,67
	23/12/23 6:00	3,09	2,18	0,90	1						0,93	0,93
	23/12/23 7:00	3,14	2,21	0,93	1						0,94	0,94
	23/12/23 8:00	2,88	2,15	0,73	1						0,76	0,76
	23/12/23 9:00	2,61	2,14	0,48	1						0,48	0,49
	23/12/23 10:00	2,46	2,12	0,34	1						0,35	0,34
	23/12/23 11:00	2,36	2,14	0,21	1						0,22	0,22
	23/12/23 12:00	2,43	2,14	0,28	1						0,29	0,29
	23/12/23 13:00	2,59	2,19	0,41	1						0,46	0,46
	23/12/23 14:00	2,66	2,22	0,44	1						0,53	0,52
	23/12/23 15:00	2,90	2,27	0,63	1						0,74	0,76
	23/12/23 16:00	3,34	2,69	0,64	1						0,94	0,95
	23/12/23 17:00	3,87	3,39	0,49	1						0,95	0,95
	23/12/23 18:00	4,10	3,75	0,34	1						0,95	0,95
	23/12/23 19:00	4,00	3,60	0,40	1						0,95	0,95
	23/12/23 20:00	3,88	3,28	0,61	1						0,95	0,95
	23/12/23 21:00	3,69	3,08	0,61	1						0,95	0,95
	23/12/23 22:00	3,50	2,80	0,70	1						0,95	0,95
	23/12/23 23:00	3,19	2,43	0,76	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.