

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 24/12/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	24/12/23 0:00	2,93	2,24	0,69	1						0,81	0,80	
	24/12/23 1:00	2,77	2,21	0,56	1						0,65	0,64	
	24/12/23 2:00	2,65	2,24	0,40	1						0,52	0,52	
	24/12/23 3:00	2,65	2,35	0,30	1						0,52	0,52	
	24/12/23 4:00	2,72	2,41	0,30	1						0,58	0,58	
	24/12/23 5:00	2,78	2,56	0,22	1						0,65	0,65	
	24/12/23 6:00	3,09	2,78	0,31	1						0,92	0,93	
	24/12/23 7:00	3,05	2,84	0,21	1						0,92	0,92	
	24/12/23 8:00	2,89	2,77	0,12	1						0,76	0,76	
	24/12/23 9:00	2,82	2,48	0,34	1						0,70	0,69	
	24/12/23 10:00	2,85	2,29	0,56	1						0,72	0,72	
	24/12/23 11:00	2,72	2,18	0,54	1						0,59	0,58	
	24/12/23 12:00	2,96	2,39	0,57	1						0,82	0,82	
	24/12/23 13:00	2,95	2,36	0,59	1						0,80	0,81	
	24/12/23 14:00	2,96	2,37	0,59	1						0,83	0,82	
	24/12/23 15:00	3,09	2,32	0,77	1						0,90	0,91	
	24/12/23 16:00	3,51	2,80	0,71	1						0,95	0,95	
	24/12/23 17:00	4,07	3,41	0,66	1						0,95	0,95	
	24/12/23 18:00	4,39	4,02	0,37	1						0,95	0,95	
	24/12/23 19:00	4,38	4,06	0,32	1						1	0,95	0,95
	24/12/23 20:00	4,17	3,94	0,23	1							0,95	0,95
	24/12/23 21:00	3,94	3,73	0,21	1							0,95	0,95
	24/12/23 22:00	3,59	3,40	0,19	1							0,95	0,95
	24/12/23 23:00	3,29	3,14	0,16	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.