

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 25/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	25/12/23 0:00	3,08	2,86	0,22	1						0,92	0,92
	25/12/23 1:00	2,93	2,70	0,23	1						0,80	0,80
	25/12/23 2:00	2,88	2,62	0,26	1						0,75	0,75
	25/12/23 3:00	2,82	2,55	0,28	1						0,68	0,68
	25/12/23 4:00	2,86	2,55	0,31	1						0,72	0,73
	25/12/23 5:00	3,00	2,74	0,27	1						0,85	0,86
	25/12/23 6:00	3,31	3,06	0,25	1						0,95	0,95
	25/12/23 7:00	3,42	3,28	0,14	1						0,95	0,95
	25/12/23 8:00	3,28	3,22	0,05	1						0,95	0,95
	25/12/23 9:00	3,16	3,16	0,00	1	1					0,35	0,22
	25/12/23 10:00	2,99	2,99	0,00	1	1					0,22	0,31
	25/12/23 11:00	3,02	3,00	0,02	1						0,85	0,85
	25/12/23 12:00	2,76	2,74	0,02	1						0,64	0,63
	25/12/23 13:00	2,53	2,48	0,05	1						0,42	0,40
	25/12/23 14:00	2,32	2,30	0,02	1						0,19	0,19
	25/12/23 15:00	2,53	2,52	0,01	1						0,39	0,40
	25/12/23 16:00	2,82	2,82	0,00	1						0,67	0,68
	25/12/23 17:00	3,47	3,47	0,00	1						0,94	0,94
	25/12/23 18:00	3,72	3,72	0,00	1						0,95	0,95
	25/12/23 19:00	3,66	3,66	0,00	1						0,95	0,95
	25/12/23 20:00	3,58	3,58	0,01	1						0,95	0,95
	25/12/23 21:00	3,49	3,46	0,03	1						0,95	0,95
	25/12/23 22:00	3,38	3,32	0,06	1						0,94	0,94
	25/12/23 23:00	3,20	3,15	0,04	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στην διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.