

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 26/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	26/12/23 0:00	2,99	2,94	0,05	1						0,86	0,86
	26/12/23 1:00	2,80	2,73	0,07	1						0,67	0,67
	26/12/23 2:00	2,74	2,67	0,07	1						0,60	0,61
	26/12/23 3:00	2,75	2,67	0,08	1						0,62	0,62
	26/12/23 4:00	2,76	2,66	0,11	1						0,62	0,63
	26/12/23 5:00	2,81	2,77	0,04	1						0,67	0,67
	26/12/23 6:00	2,95	2,90	0,05	1						0,80	0,80
	26/12/23 7:00	2,90	2,75	0,15	1						0,77	0,77
	26/12/23 8:00	2,77	2,57	0,21	1						0,65	0,65
	26/12/23 9:00	2,71	2,53	0,19	1						0,57	0,58
	26/12/23 10:00	2,48	2,34	0,14	1						0,35	0,34
	26/12/23 11:00	2,46	2,27	0,19	1						0,33	0,33
	26/12/23 12:00	2,50	2,31	0,19	1						0,37	0,37
	26/12/23 13:00	2,66	2,48	0,18	1						0,52	0,51
	26/12/23 14:00	2,78	2,58	0,21	1						0,66	0,65
	26/12/23 15:00	2,80	2,59	0,21	1						0,66	0,66
	26/12/23 16:00	3,10	2,96	0,14	1						0,92	0,92
	26/12/23 17:00	3,57	3,40	0,17	1						0,95	0,95
	26/12/23 18:00	3,70	3,50	0,19	1						0,95	0,95
	26/12/23 19:00	3,61	3,45	0,17	1						0,95	0,95
	26/12/23 20:00	3,52	3,33	0,19	1						0,95	0,95
	26/12/23 21:00	3,41	3,22	0,19	1						0,95	0,95
	26/12/23 22:00	3,21	3,05	0,16	1						0,95	0,95
	26/12/23 23:00	2,99	2,83	0,16	1						0,86	0,85

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.