

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
Η α ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,24	5,24	0,00		1		1							0,91	0,91	
	01:00	4,74	4,74	0,00				1							1,35	1,36	
	02:00	4,63	4,55	0,08				1							1,25	1,25	
	03:00	4,50	4,00	0,50				1							1,23	1,23	
	04:00	4,52	3,48	1,04				1							1,26	1,26	
	05:00	4,77	3,33	1,44				1							1,50	1,51	
	06:00	5,49	4,00	1,49				1							1,91	1,92	
	07:00	6,43	4,36	2,07				1							2,19	2,20	
	08:00	7,03	5,00	2,03	1			1							2,45	2,45	
	09:00	7,60	6,24	1,36	1			1							2,48	2,49	
	10:00	7,75	6,53	1,23	1	1		1							2,34	2,35	
	11:00	7,94	6,84	1,09	1	1		1							2,50	2,52	
	12:00	8,27	7,69	0,58	1	1		1							2,82	2,83	
	13:00	7,87	6,11	1,76	1	1		1							2,46	2,45	
	14:00	7,42	6,89	0,53	1	1		1							2,02	2,01	
	15:00	7,17	6,85	0,32	1	1		1							1,75	1,74	
	16:00	7,39	7,21	0,18	1	1		1							1,95	1,96	
	17:00	8,48	8,36	0,12				1	1						1,10	0,94	
	18:00	8,72	8,65	0,07				1	1						2,10	2,21	
	19:00	8,56	8,55	0,01				1	1						2,04	2,04	
	20:00	8,39	7,26	1,13				1	1						1,86	1,89	
	21:00	7,62	6,76	0,86				1	1						1,17	1,12	
	22:00	6,92	6,51	0,42				1	1						0,45	0,43	
	23:00	6,06	5,56	0,50		1		1							1,20	1,40	

Κατά τις βραδινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης