



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 25/12/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	2,81	2,71	0,10	1						0,34
	01:00	2,74	2,74	0,00	1						0,00
	02:00	2,63	2,63	0,00	1						0,00
	03:00	2,60	2,60	0,00	1						0,00
	04:00	2,57	2,57	0,00	1						0,00
	05:00	2,41	2,41	0,00	1						0,00
	06:00	2,30	2,30	0,00	1						0,00
	07:00	2,35	2,35	0,00	1						0,00
	08:00	2,59	2,59	0,00	1						0,00
	09:00	2,79	2,79	0,00	1						0,00
	10:00	2,62	2,62	0,00	1						0,00
	11:00	2,67	2,67	0,00	1						0,00
	12:00	2,57	2,57	0,00	1						0,00
	13:00	2,36	2,36	0,00	1						0,00
	14:00	2,10	2,10	0,00	1						0,00
	15:00	2,06	2,06	0,00	1						0,00
	16:00	2,20	2,20	0,00	1						0,00
	17:00	2,57	2,57	0,00	1						0,00
	18:00	3,01	2,83	0,18	1						0,32
	19:00	3,04	2,65	0,39	1						0,60
	20:00	3,09	2,66	0,43	1						0,60
	21:00	3,29	2,90	0,39	1						0,60
	22:00	3,29	2,89	0,40	1						0,60
	23:00	3,15	2,82	0,33	1						0,60

**Παρατηρήσεις:** Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης