



| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Σάββατο 23/12/2023 | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------|---|--|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 1,52 | 1,13 | 0,38 | | | | 1 | 1 | | | 0,39 | 0,39 | |
| | 01:00 | 1,39 | 1,13 | 0,26 | | | | 1 | 1 | | | 0,27 | 0,27 | |
| | 02:00 | 1,36 | 1,13 | 0,23 | | | | 1 | 1 | | | 0,24 | 0,24 | |
| | 03:00 | 1,37 | 1,12 | 0,24 | | | | 1 | 1 | | | 0,25 | 0,25 | |
| | 04:00 | 1,33 | 1,13 | 0,20 | | | | 1 | 1 | | | 0,21 | 0,21 | |
| | 05:00 | 1,34 | 1,16 | 0,19 | | | | 1 | 1 | | | 0,22 | 0,22 | |
| | 06:00 | 1,38 | 1,31 | 0,07 | | | | 1 | 1 | | | 0,26 | 0,27 | |
| | 07:00 | 1,34 | 1,28 | 0,06 | | | | 1 | 1 | | | 0,21 | 0,21 | |
| | 08:00 | 1,59 | 1,55 | 0,04 | | | | 1 | 1 | | | 0,46 | 0,47 | |
| | 09:00 | 1,60 | 1,43 | 0,18 | | | | 1 | 1 | | | 0,48 | 0,48 | |
| | 10:00 | 1,60 | 1,54 | 0,05 | | | | 1 | 1 | | | 0,48 | 0,48 | |
| | 11:00 | 1,57 | 1,54 | 0,03 | | | | 1 | 1 | | | 0,45 | 0,45 | |
| | 12:00 | 1,53 | 1,47 | 0,06 | | | | 1 | 1 | | | 0,41 | 0,41 | |
| | 13:00 | 1,55 | 1,51 | 0,04 | | | | 1 | 1 | | | 0,43 | 0,43 | |
| | 14:00 | 1,61 | 1,57 | 0,04 | | | | 1 | 1 | | | 0,47 | 0,46 | |
| | 15:00 | 1,62 | 1,45 | 0,17 | | | | 1 | 1 | | | 0,48 | 0,48 | |
| | 16:00 | 1,73 | 1,63 | 0,11 | | | | 1 | 1 | | | 0,52 | 0,53 | |
| | 17:00 | 2,03 | 1,97 | 0,06 | | | | 1 | 1 | | | 0,53 | 0,53 | |
| | 18:00 | 2,25 | 2,13 | 0,12 | 1 | | | 1 | 1 | | | 0,58 | 0,57 | |
| | 19:00 | 2,13 | 2,09 | 0,04 | 1 | | | 1 | 1 | | | 0,46 | 0,45 | |
| 20:00 | 2,13 | 2,05 | 0,08 | 1 | | | 1 | 1 | | | 0,45 | 0,45 | | |
| 21:00 | 2,09 | 2,05 | 0,04 | 1 | | | 1 | 1 | | | 0,55 | 0,56 | | |
| 22:00 | 1,96 | 1,93 | 0,03 | | | | 1 | 1 | | | 0,57 | 0,57 | | |
| 23:00 | 1,78 | 1,77 | 0,01 | | | | 1 | 1 | | | 0,51 | 0,50 | | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης