

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 22/12/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	22/12/23 0:00	11,53	11,53	0,00	1			1			4,03
	22/12/23 1:00	10,44	10,44	0,00	1			1			3,16
	22/12/23 2:00	10,60	10,60	0,00	1			1			3,32
	22/12/23 3:00	10,35	10,35	0,00	1			1			3,08
	22/12/23 4:00	10,09	10,04	0,04	1			1			2,81
	22/12/23 5:00	10,23	10,23	0,00	1			1			2,95
	22/12/23 6:00	11,42	11,35	0,07	1			1			4,00
	22/12/23 7:00	13,45	13,33	0,12	1					1	3,19
	22/12/23 8:00	14,24	14,17	0,07	1					1	3,98
	22/12/23 9:00	14,14	13,71	0,44	1					1	3,88
	22/12/23 10:00	14,23	13,40	0,84	1					1	3,97
	22/12/23 11:00	14,43	13,34	1,09	1					1	4,17
	22/12/23 12:00	15,44	13,99	1,44	1					1	5,17
	22/12/23 13:00	15,86	13,50	2,37	1					1	5,55
	22/12/23 14:00	16,15	14,29	1,85	1					1	5,65
	22/12/23 15:00	16,33	14,95	1,39	1					1	5,72
	22/12/23 16:00	16,85	16,33	0,52	1			1		1	3,44
	22/12/23 17:00	17,89	17,39	0,51	1			1		1	4,48
	22/12/23 18:00	18,14	17,37	0,77	1			1		1	4,73
	22/12/23 19:00	17,81	17,04	0,77	1			1		1	4,40
22/12/23 20:00	17,41	16,32	1,09	1			1		1	3,99	
22/12/23 21:00	16,38	15,42	0,96	1			1		1	2,97	
22/12/23 22:00	15,07	14,66	0,41	1			1		1	1,66	
22/12/23 23:00	13,41	12,59	0,82				1		1	4,12	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.