

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Δευτέρα 25/12/2023		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	25/12/23 0:00	11,57	11,15	0,42				1		1	2,28
	25/12/23 1:00	10,65	10,18	0,47				1		1	1,36
	25/12/23 2:00	10,71	9,85	0,85				1		1	1,42
	25/12/23 3:00	10,17	9,40	0,76				1		1	0,88
	25/12/23 4:00	9,87	9,32	0,55				1		1	0,58
	25/12/23 5:00	10,15	9,57	0,58				1		1	0,86
	25/12/23 6:00	10,94	9,85	1,09				1		1	1,65
	25/12/23 7:00	11,48	10,13	1,35				1		1	2,19
	25/12/23 8:00	12,70	10,87	1,82				1		1	3,41
	25/12/23 9:00	14,03	11,13	2,90				1		1	4,74
	25/12/23 10:00	15,10	11,72	3,38				1		1	5,28
	25/12/23 11:00	15,03	11,55	3,48				1		1	5,26
	25/12/23 12:00	14,34	10,33	4,00				1		1	5,02
	25/12/23 13:00	11,94	8,85	3,09				1		1	2,65
	25/12/23 14:00	10,84	7,39	3,45	1			1			3,56
	25/12/23 15:00	11,11	7,62	3,49	1			1			3,84
	25/12/23 16:00	12,25	8,45	3,80	1			1			4,29
	25/12/23 17:00	13,25	9,67	3,58	1			1			4,64
	25/12/23 18:00	13,99	10,15	3,84	1			1			4,90
	25/12/23 19:00	14,24	10,45	3,79	1			1			4,98
	25/12/23 20:00	14,26	10,70	3,56	1			1			4,99
	25/12/23 21:00	13,43	10,03	3,39	1			1			4,70
	25/12/23 22:00	12,62	9,48	3,14	1			1			4,42
	25/12/23 23:00	11,59	8,92	2,67	1			1			4,06

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.