



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 23/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,08	1,44	0,57	1,08			1			1				0,60	0,86
	01:00	2,73	1,26	0,59	0,88			1			1				0,60	0,82
	02:00	2,56	1,10	0,60	0,87			1							0,60	0,88
	03:00	2,38	0,98	0,56	0,84			1							0,66	0,71
	04:00	2,32	0,99	0,46	0,86			1							0,49	0,49
	05:00	2,30	1,04	0,43	0,83			1							0,46	0,46
	06:00	2,44	0,99	0,47	0,98			1							0,49	0,49
	07:00	2,62	0,95	0,49	1,18			1							0,52	0,52
	08:00	2,81	0,91	0,54	1,36			1							0,56	0,56
	09:00	2,95	0,91	0,57	1,47			1							0,59	0,59
	10:00	2,93	0,91	0,47	1,56			1							0,59	0,59
	11:00	2,87	0,96	0,31	1,60			1							0,57	0,57
	12:00	2,85	1,24	0,07	1,53			1							0,57	0,57
	13:00	2,76	1,13	0,00	1,63			1							0,57	0,57
	14:00	2,89	1,20	0,02	1,68			1							0,61	0,61
	15:00	3,03	1,27	0,10	1,65			1							0,73	0,72
	16:00	3,27	1,41	0,02	1,84			1							0,78	0,78
	17:00	3,66	1,42	0,01	2,23			1							0,85	0,85
	18:00	4,11	1,68	0,03	2,39			1				1			0,89	0,89
	19:00	4,17	1,85	0,01	2,30			1				1			0,85	0,85
	20:00	4,10	1,34	0,29	2,46			1							0,95	0,95
	21:00	3,96	1,29	0,06	2,61			1							0,99	0,99
	22:00	3,69	1,31	0,10	2,29			1							0,97	0,97
	23:00	3,38	1,33	0,20	1,85			1							0,98	0,98

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης