



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 25/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,01	1,26	0,17	1,58			1							0,78	0,78
	01:00	2,75	1,00	0,27	1,48			1							0,74	0,74
	02:00	2,57	1,06	0,36	1,15			1							0,70	0,70
	03:00	2,38	0,92	0,38	1,07			1							0,66	0,66
	04:00	2,32	1,00	0,40	0,92			1							0,70	0,70
	05:00	2,32	1,04	0,38	0,90			1							0,69	0,68
	06:00	2,38	0,89	0,56	0,93			1							0,71	0,71
	07:00	2,56	1,01	0,55	0,99			1							0,63	0,63
	08:00	2,96	1,06	0,64	1,25			1							0,68	0,69
	09:00	3,27	1,05	0,67	1,55			1							0,68	0,69
	10:00	3,43	1,11	0,69	1,63			1							0,71	0,71
	11:00	3,65	1,18	0,74	1,74			1							0,74	0,76
	12:00	3,78	1,23	0,82	1,73			1							0,83	0,85
	13:00	3,65	1,02	0,82	1,81			1							0,83	0,82
	14:00	3,11	0,84	0,74	1,53			1							0,74	0,74
	15:00	2,70	0,85	0,63	1,22			1							0,64	0,64
	16:00	2,60	0,85	0,59	1,16			1							0,59	0,60
	17:00	2,84	0,86	0,64	1,35			1							0,64	0,64
	18:00	3,05	0,87	0,63	1,54			1							0,65	0,65
	19:00	3,17	0,86	0,66	1,64			1							0,70	0,69
	20:00	3,23	0,87	0,69	1,66			1							0,72	0,72
	21:00	3,20	0,86	0,71	1,63			1							0,71	0,71
	22:00	3,06	0,91	0,66	1,50			1							0,66	0,68
	23:00	2,89	1,08	0,58	1,24			1							0,58	0,58

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης