

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
22/12/23 0:00	55,56	48,51	7,05	0,00	1				1							0		1	1			1			11,88	9,92
22/12/23 1:00	50,24	42,78	7,46	0,00	1				1							0		1	1						14,15	9,85
22/12/23 2:00	47,42	40,89	6,53	0,00	1				1							0		1	1						9,12	6,99
22/12/23 3:00	45,94	40,51	5,44	0,00	1				1							0		1	1						5,71	5,44
22/12/23 4:00	45,26	41,20	4,06	0,00	1				1							0		1	1						4,81	4,59
22/12/23 5:00	46,66	41,43	5,23	0,00	1				1							0		1	1						6,95	6,20
22/12/23 6:00	51,23	44,26	6,97	0,00	1				1							0		1	1						8,55	7,78
22/12/23 7:00	57,82	48,19	9,56	0,06	1					1						0		1	1						14,57	16,78
22/12/23 8:00	63,07	52,78	7,64	2,66	1					1						0		1	1						17,66	16,83
22/12/23 9:00	66,76	56,68	5,13	4,95	1					1						0		1	1				1		14,42	14,08
22/12/23 10:00	66,34	58,30	4,32	3,73	1					1						0		1	1				1		13,17	13,07
22/12/23 11:00	68,33	54,79	5,82	7,73	1					1						0		1	1				1		14,57	12,52
22/12/23 12:00	70,64	46,34	17,75	6,55	1					1						0		1	1						23,79	18,90
22/12/23 13:00	72,92	47,02	19,22	6,68	1				1							0		1	1						24,23	20,82
22/12/23 14:00	71,60	45,85	21,01	4,74	1				1							0		1	1						23,82	21,50
22/12/23 15:00	73,51	50,80	21,08	1,64	1				1							0		1	1						22,75	22,07
22/12/23 16:00	79,16	56,39	22,54	0,23	1				1							0		1	1			1			25,14	23,64
22/12/23 17:00	84,52	60,78	23,74	0,00	1				1							0		1	1			1			29,17	25,33
22/12/23 18:00	83,39	58,92	24,47	0,00	1				1							0		1	1			1			30,57	25,00
22/12/23 19:00	82,05	58,33	23,72	0,00	1				1							0		1	1			1			28,16	24,58
22/12/23 20:00	80,85	58,42	22,43	0,00	1				1							0		1	1			1			27,98	24,20
22/12/23 21:00	77,47	54,80	22,67	0,00	1				1							0		1	1			1			30,67	23,20
22/12/23 22:00	70,85	49,93	20,92	0,00	1				1							0		1	1			1			27,62	21,26
22/12/23 23:00	63,72	50,16	13,57	0,00	1				1						1	0			1			1			15,00	13,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP4 λόγω κακοκαιρίας