

| HΣ Ρόδου | | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | | | | | | | | Σάββατο, 23 Δεκέμβριος 2023 | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|-------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 14 | 14 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 17 | 21 | 18 | 26,5 | 1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | | | 17,1 | 17,1 | 17,1 |
| Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Φ/Β (MW) | ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ | | | | | | | | | | ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ | | | | | | | Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW) | Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW) | | | |
| | | | | | ATM 1 | ATM 2 | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | AEP 1 | AEP 2 | AEP 3 | AEP 4 | H/Z ΕΝΟΙΚ | DIESEL 1 | DIESEL 2 | DIESEL 3 | DIESEL 4 | DIESEL 5 | | | DIESEL 6 | DIESEL 7 | |
| 23/12/23 0:00 | 56,22 | 47,45 | 8,76 | 0,00 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 9,46 | 8,84 |
| 23/12/23 1:00 | 50,49 | 43,00 | 7,49 | 0,00 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 8,54 | 8,34 |
| 23/12/23 2:00 | 47,41 | 41,01 | 6,40 | 0,00 | 1 | | | | 1 | | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 7,33 | 6,56 |
| 23/12/23 3:00 | 45,56 | 41,61 | 3,94 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 5,84 | 5,16 |
| 23/12/23 4:00 | 44,84 | 42,93 | 1,90 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 2,90 | 3,41 |
| 23/12/23 5:00 | 46,67 | 41,50 | 5,18 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 7,65 | 6,20 |
| 23/12/23 6:00 | 49,73 | 41,83 | 7,91 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 11,53 | 9,28 |
| 23/12/23 7:00 | 53,94 | 43,52 | 10,15 | 0,27 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 17,60 | 13,06 |
| 23/12/23 8:00 | 59,40 | 42,41 | 12,26 | 4,72 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 17,52 | 13,82 |
| 23/12/23 9:00 | 62,98 | 38,29 | 14,62 | 10,07 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 23,42 | 18,87 |
| 23/12/23 10:00 | 62,44 | 38,39 | 12,46 | 11,58 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 29,71 | 18,50 |
| 23/12/23 11:00 | 61,62 | 34,11 | 15,11 | 12,40 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 24,84 | 17,26 |
| 23/12/23 12:00 | 63,87 | 34,85 | 13,88 | 15,15 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 19,92 | 14,01 |
| 23/12/23 13:00 | 64,12 | 35,00 | 13,85 | 15,28 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 19,92 | 14,09 |
| 23/12/23 14:00 | 62,40 | 35,93 | 13,67 | 12,80 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 19,62 | 13,93 |
| 23/12/23 15:00 | 63,12 | 38,66 | 15,56 | 8,90 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 23,66 | 17,83 |
| 23/12/23 16:00 | 64,73 | 46,22 | 16,68 | 1,83 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 24,89 | 19,40 |
| 23/12/23 17:00 | 72,24 | 55,35 | 16,89 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 28,79 | 21,65 |
| 23/12/23 18:00 | 75,44 | 57,90 | 17,54 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 26,06 | 22,57 |
| 23/12/23 19:00 | 75,92 | 60,71 | 15,20 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 27,77 | 22,78 |
| 23/12/23 20:00 | 74,87 | 60,65 | 14,21 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 22,99 | 22,43 |
| 23/12/23 21:00 | 71,96 | 61,61 | 10,36 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 22,11 | 21,57 |
| 23/12/23 22:00 | 66,15 | 57,68 | 8,47 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 20,00 | 19,82 |
| 23/12/23 23:00 | 60,24 | 53,65 | 6,60 | 0,00 | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | 18,07 | 18,03 |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο4 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.