

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 27/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	27/12/23 0:00	2,75	2,66	0,09	1						0,63	0,62
	27/12/23 1:00	2,64	2,57	0,07	1						0,52	0,52
	27/12/23 2:00	2,55	2,45	0,11	1						0,42	0,42
	27/12/23 3:00	2,56	2,42	0,14	1						0,43	0,43
	27/12/23 4:00	2,55	2,29	0,26	1						0,42	0,42
	27/12/23 5:00	2,69	2,58	0,11	1						0,55	0,56
	27/12/23 6:00	2,84	2,75	0,10	1						0,71	0,71
	27/12/23 7:00	2,89	2,80	0,08	1						0,75	0,76
	27/12/23 8:00	2,75	2,68	0,07	1						0,62	0,61
	27/12/23 9:00	2,63	2,63	0,01	1						0,49	0,50
	27/12/23 10:00	2,42	2,41	0,01	1						0,30	0,29
	27/12/23 11:00	2,32	2,30	0,01	1						0,19	0,19
	27/12/23 12:00	2,41	2,36	0,04	1						0,27	0,28
	27/12/23 13:00	2,63	2,59	0,04	1						0,50	0,51
	27/12/23 14:00	2,64	2,60	0,04	1						0,51	0,51
	27/12/23 15:00	3,00	2,97	0,03	1						0,84	0,84
	27/12/23 16:00	3,22	3,22	0,00	1						0,90	0,91
	27/12/23 17:00	3,67	3,67	0,00	1						0,95	0,95
	27/12/23 18:00	3,95	3,95	0,00	1						0,95	0,95
	27/12/23 19:00	3,77	3,77	0,00	1						0,95	0,95
	27/12/23 20:00	3,68	3,67	0,00	1						0,95	0,95
	27/12/23 21:00	3,46	3,42	0,04	1						0,95	0,95
	27/12/23 22:00	3,21	3,12	0,09	1						0,95	0,95
	27/12/23 23:00	2,93	2,84	0,09	1						0,81	0,80

**Παρατηρήσεις:** Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.