

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 24 Δεκέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή, 24 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,30	4,23	1,07				1							1,06	1,11	
	01:00	4,90	3,26	1,64				1							1,64	1,62	
	02:00	4,66	3,31	1,35				1							1,42	1,41	
	03:00	4,51	3,80	0,71				1							1,25	1,25	
	04:00	4,47	3,65	0,82				1							1,21	1,21	
	05:00	4,56	4,47	0,09				1							1,29	1,30	
	06:00	4,96	4,88	0,08				1							1,67	1,74	
	07:00	5,44	5,33	0,11		1		1							1,28	1,47	
	08:00	5,60	5,12	0,48		1		1							1,26	1,52	
	09:00	5,91	5,38	0,52		1		1							1,56	1,87	
	10:00	5,97	5,37	0,59		1		1							1,64	1,95	
	11:00	5,59	5,13	0,46		1		1							1,26	1,49	
	12:00	5,58	5,36	0,22		1		1							1,23	1,49	
	13:00	5,60	5,53	0,07		1		1							1,26	1,52	
	14:00	5,57	5,57	0,00		1		1							1,24	1,49	
	15:00	5,80	5,76	0,04		1		1							1,42	1,72	
	16:00	6,42	6,33	0,09		1		1							1,49	1,61	
	17:00	7,84	7,74	0,10				1	1						1,25	1,50	
	18:00	8,35	8,25	0,10				1	1						1,82	2,20	
	19:00	8,33	7,82	0,50				1	1						1,78	2,01	
	20:00	8,02	7,13	0,89				1	1						1,53	1,51	
	21:00	7,21	6,55	0,67				1	1						0,73	0,83	
	22:00	6,45	5,24	1,21		1		1		1,21					1,75	1,75	
	23:00	5,85	4,45	1,40		1		1							1,51	1,51	

Στο διάστημα 06:00-19:30 υπήρξε απώλεια επικοινωνίας με το ΑΠ Τουρλί.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης