

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 28/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	28/12/23 0:00	2,72	2,70	0,02	1						0,59	0,60
	28/12/23 1:00	2,63	2,46	0,17	1						0,51	0,50
	28/12/23 2:00	2,53	2,18	0,35	1						0,41	0,40
	28/12/23 3:00	2,53	2,14	0,39	1						0,40	0,39
	28/12/23 4:00	2,58	2,14	0,44	1						0,44	0,44
	28/12/23 5:00	2,65	2,15	0,50	1						0,51	0,51
	28/12/23 6:00	2,89	2,25	0,64	1						0,75	0,75
	28/12/23 7:00	2,91	2,43	0,49	1						0,77	0,77
	28/12/23 8:00	2,91	2,71	0,20	1	1					0,28	0,11
	28/12/23 9:00	2,70	2,51	0,19	1	1					0,19	0,23
	28/12/23 10:00	2,46	2,15	0,31	1						0,33	0,35
	28/12/23 11:00	2,32	2,13	0,20	1						0,20	0,19
	28/12/23 12:00	2,38	2,12	0,25	1						0,26	0,25
	28/12/23 13:00	2,49	2,14	0,35	1						0,35	0,35
	28/12/23 14:00	2,61	2,14	0,47	1						0,48	0,48
	28/12/23 15:00	2,80	2,15	0,64	1						0,65	0,66
	28/12/23 16:00	3,09	2,21	0,88	1						0,90	0,91
	28/12/23 17:00	3,70	2,78	0,92	1						0,95	0,95
	28/12/23 18:00	3,91	2,97	0,94	1						0,95	0,95
	28/12/23 19:00	3,77	2,83	0,94	1						0,95	0,95
	28/12/23 20:00	3,59	2,68	0,91	1						0,95	0,95
	28/12/23 21:00	3,43	2,53	0,89	1						0,95	0,95
	28/12/23 22:00	3,28	2,41	0,87	1						0,95	0,95
	28/12/23 23:00	2,99	2,18	0,81	1						0,87	0,86

**Παρατηρήσεις:** Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται ότι η ένταξη της G2 οφείλεται στην διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.