



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023	00:00	4,91	4,83	0,08					1						1,25	1,27	
	01:00	4,66	4,53	0,14					1						1,41	1,40	
	02:00	4,54	4,11	0,42					1						1,28	1,28	
	03:00	4,33	4,00	0,32					1						1,07	1,07	
	04:00	4,30	4,09	0,22					1						1,04	1,04	
	05:00	4,56	4,18	0,38					1						1,29	1,29	
	06:00	5,04	4,69	0,35					1						1,72	1,73	
	07:00	5,62	5,13	0,50	1				1						1,53	1,51	
	08:00	6,02	5,80	0,22	1				1						0,68	0,72	
	09:00	6,21	5,91	0,29	1			1							1,83	1,87	
	10:00	5,82	5,69	0,13	1			1							1,50	1,49	
	11:00	5,65	5,57	0,08	1			1							1,31	1,31	
	12:00	5,60	5,58	0,02	1			1							1,26	1,27	
	13:00	5,59	5,56	0,03	1			1							1,26	1,25	
	14:00	5,45	5,42	0,03	1			1							1,12	1,12	
	15:00	5,48	5,38	0,10	1			1							1,13	1,13	
	16:00	5,80	5,60	0,19	1			1							1,43	1,45	
	17:00	7,16	7,03	0,14	1			1	1						1,97	1,98	
	18:00	7,94	7,81	0,13	1			1	1						2,52	2,53	
	19:00	7,90	7,79	0,12	1			1	1						2,49	2,48	
	20:00	7,71	7,62	0,08	1			1	1						2,31	2,30	
	21:00	7,13	7,12	0,02	1			1	1						1,73	1,72	
	22:00	6,43	6,42	0,01	1			1	1						1,32	1,35	
	23:00	5,69	5,66	0,03	1			1							1,38	1,36	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης