

ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Πέμπτη 28/12/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	2,95	2,92	0,03	1						2,56
	01:00	2,61	2,61	0,00	1						0,00
	02:00	2,72	2,72	0,00	1						0,00
	03:00	2,72	2,72	0,00	1						0,00
	04:00	2,81	2,81	0,00	1						0,00
	05:00	2,88	2,88	0,00	1						0,00
	06:00	2,90	2,90	0,00	1						0,00
	07:00	2,46	2,46	0,00	1						0,00
	08:00	2,67	2,67	0,00	1						0,00
	09:00	3,25	3,25	0,00	1						0,00
	10:00	3,33	3,33	0,00	1						0,00
	11:00	3,66	3,66	0,00	1						0,00
	12:00	3,64	3,58	0,06	1						0,56
	13:00	3,23	3,16	0,08	1						0,60
	14:00	3,12	2,86	0,27	1						0,60
	15:00	3,09	2,93	0,15	1						0,60
	16:00	3,23	3,15	0,08	1						0,60
	17:00	3,97	3,89	0,07	1						0,60
	18:00	4,50	4,49	0,01	1						0,60
	19:00	4,58	4,58	0,00	1					1	0,60
	20:00	4,52	4,52	0,00	1					1	1,19
	21:00	4,09	4,09	0,00	1					1	1,50
	22:00	3,66	3,66	0,00	1						1,50
	23:00	3,41	3,36	0,05	1						1,50

Παρατηρήσεις: Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στην ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης