

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
28/12/23 0:00	50,90	38,86	12,05	0,00	1											0		1	1		1				20,76	15,17
28/12/23 1:00	46,02	33,92	12,10	0,00	1											0		1	1		1				14,48	12,28
28/12/23 2:00	43,66	34,09	9,56	0,00	1											0		1	1		1				9,48	9,90
28/12/23 3:00	42,98	34,43	8,56	0,00	1											0		1	1		1				10,85	9,26
28/12/23 4:00	41,85	33,95	7,89	0,00	1											0		1	1		1				10,69	8,00
28/12/23 5:00	42,39	34,89	7,50	0,00	1											0		1	1		1				9,02	8,38
28/12/23 6:00	45,60	37,83	7,78	0,00	1											0		1	1		1				13,40	11,65
28/12/23 7:00	49,54	41,98	7,32	0,23	1											0		1	1		1				14,83	14,68
28/12/23 8:00	54,45	41,06	8,43	4,96	1											0		1	1		1				17,22	15,33
28/12/23 9:00	57,41	39,17	7,37	10,87	1											0		1	1		1				15,47	12,66
28/12/23 10:00	58,16	35,00	9,05	14,10	1											0		1	1		1				13,17	10,42
28/12/23 11:00	58,75	36,88	6,10	15,77	1											0		1	1		1				6,84	6,14
28/12/23 12:00	58,58	39,16	3,32	16,10	1											0		1		1	1				4,05	5,82
28/12/23 13:00	58,86	35,80	7,80	15,26	1											0		1		1	1				12,06	9,53
28/12/23 14:00	57,74	37,55	7,23	12,97	1											0		1	1	1					12,63	10,97
28/12/23 15:00	57,06	40,85	7,43	8,77	1											0		1	1	1					18,04	15,54
28/12/23 16:00	58,80	50,73	6,04	2,04	1											0		1	1	1	1				18,67	17,02
28/12/23 17:00	65,89	59,07	6,82	0,00	1				1					1		0		1	1	1					17,21	15,62
28/12/23 18:00	69,81	63,44	6,37	0,00	1				1						0		1	1	1						19,45	19,48
28/12/23 19:00	70,52	65,79	4,73	0,00	1				1						0		1	1	1						21,04	21,06
28/12/23 20:00	69,57	66,55	3,02	0,00	1				1						0		1	1	1						20,71	20,67
28/12/23 21:00	66,42	63,92	2,50	0,00	1				1						0		1	1	1						19,45	19,40
28/12/23 22:00	61,25	59,26	2,00	0,00	1				1						0		1	1	1						14,97	14,88
28/12/23 23:00	54,06	52,08	1,98	0,00	1										0		1	1	1						13,24	13,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No2 λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας D3 ΑΗΣ μετά από αλλαγή governor