

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 29/12/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	29/12/23 0:00	2,76	2,15	0,61	1						0,64	0,63	
	29/12/23 1:00	2,63	2,13	0,49	1						0,50	0,50	
	29/12/23 2:00	2,53	2,13	0,39	1						0,40	0,40	
	29/12/23 3:00	2,54	2,14	0,40	1						0,41	0,41	
	29/12/23 4:00	2,58	2,20	0,39	1						0,45	0,45	
	29/12/23 5:00	2,65	2,28	0,37	1						0,51	0,51	
	29/12/23 6:00	2,87	2,60	0,27	1						0,73	0,74	
	29/12/23 7:00	2,86	2,70	0,16	1						0,74	0,73	
	29/12/23 8:00	2,63	2,53	0,10	1						0,51	0,50	
	29/12/23 9:00	2,52	2,43	0,09	1						0,39	0,38	
	29/12/23 10:00	2,42	2,28	0,14	1						0,30	0,29	
	29/12/23 11:00	2,35	2,23	0,12	1						0,22	0,22	
	29/12/23 12:00	2,45	2,33	0,13	1						0,31	0,32	
	29/12/23 13:00	2,51	2,36	0,15	1						0,39	0,38	
	29/12/23 14:00	2,60	2,45	0,14	1						0,46	0,47	
	29/12/23 15:00	2,84	2,71	0,13	1						0,69	0,70	
	29/12/23 16:00	3,14	2,99	0,14	1						0,93	0,94	
	29/12/23 17:00	3,75	3,59	0,16	1						0,95	0,95	
	29/12/23 18:00	3,95	3,86	0,09	1						1	0,95	0,95
	29/12/23 19:00	3,80	3,75	0,05	1						1	0,95	0,95
	29/12/23 20:00	3,73	3,65	0,07	1							0,95	0,95
	29/12/23 21:00	3,55	3,51	0,04	1							0,95	0,95
	29/12/23 22:00	3,34	3,30	0,04	1							0,95	0,95
	29/12/23 23:00	3,08	3,04	0,04	1							0,93	0,92

**Παρατηρήσεις:** Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.