

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 30/12/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	30/12/23 0:00	2,79	2,79	0,00	1						0,67	0,67
	30/12/23 1:00	2,78	2,75	0,03	1						0,64	0,65
	30/12/23 2:00	2,77	2,75	0,02	1						0,65	0,65
	30/12/23 3:00	2,78	2,78	0,00	1						0,64	0,64
	30/12/23 4:00	2,84	2,84	0,00	1						0,70	0,71
	30/12/23 5:00	2,87	2,87	0,00	1						0,74	0,74
	30/12/23 6:00	3,08	3,08	0,00	1						0,92	0,92
	30/12/23 7:00	3,16	3,14	0,02	1						0,95	0,95
	30/12/23 8:00	3,16	3,12	0,04	1						0,95	0,95
	30/12/23 9:00	3,20	3,18	0,03	1						0,95	0,95
	30/12/23 10:00	3,20	3,11	0,10	1						0,95	0,95
	30/12/23 11:00	3,17	3,05	0,12	1						0,95	0,95
	30/12/23 12:00	3,37	3,32	0,04	1						0,95	0,95
	30/12/23 13:00	3,25	3,23	0,02	1						0,94	0,94
	30/12/23 14:00	3,12	3,09	0,04	1						0,90	0,90
	30/12/23 15:00	3,36	3,31	0,05	1						0,95	0,95
	30/12/23 16:00	3,62	3,60	0,03	1						0,95	0,95
	30/12/23 17:00	4,13	4,13	0,00	1					1	0,95	0,95
	30/12/23 18:00	4,32	4,32	0,00	1					1	0,95	0,95
	30/12/23 19:00	4,15	4,15	0,00	1					1	0,95	0,95
	30/12/23 20:00	3,93	3,93	0,00	1					1	0,95	0,95
	30/12/23 21:00	3,79	3,79	0,00	1						0,95	0,95
	30/12/23 22:00	3,57	3,57	0,00	1						0,94	0,94
	30/12/23 23:00	3,26	3,26	0,00	1						0,93	0,93

**Παρατηρήσεις:** Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.