

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 31/12/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	31/12/23 0:00	3,03	3,03	0,00	1						0,90	0,90	
	31/12/23 1:00	2,92	2,92	0,00	1						0,79	0,79	
	31/12/23 2:00	2,82	2,82	0,00	1						0,70	0,69	
	31/12/23 3:00	2,76	2,76	0,00	1						0,63	0,63	
	31/12/23 4:00	2,82	2,82	0,00	1						0,69	0,69	
	31/12/23 5:00	2,85	2,85	0,00	1						0,72	0,72	
	31/12/23 6:00	3,07	3,06	0,02	1						0,92	0,93	
	31/12/23 7:00	3,14	3,12	0,02	1						0,95	0,95	
	31/12/23 8:00	3,19	3,15	0,04	1						0,95	0,95	
	31/12/23 9:00	2,97	2,97	0,00	1	1					0,17	0,06	
	31/12/23 10:00	3,22	3,21	0,01	1						0,69	0,76	
	31/12/23 11:00	3,25	3,25	0,01	1						0,95	0,95	
	31/12/23 12:00	2,86	2,84	0,02	1						0,73	0,72	
	31/12/23 13:00	3,16	3,12	0,04	1						0,90	0,90	
	31/12/23 14:00	3,02	2,98	0,04	1						0,87	0,87	
	31/12/23 15:00	3,36	3,34	0,02	1						0,95	0,95	
	31/12/23 16:00	3,67	3,67	0,00	1						0,95	0,95	
	31/12/23 17:00	4,31	4,31	0,00	1						1	0,95	0,95
	31/12/23 18:00	4,71	4,71	0,00	1						2	0,95	0,95
	31/12/23 19:00	4,48	4,48	0,00	1						2	0,95	0,95
	31/12/23 20:00	4,25	4,25	0,00	1						1	0,95	0,95
	31/12/23 21:00	3,93	3,93	0,00	1						1	0,95	0,95
	31/12/23 22:00	3,59	3,59	0,00	1							0,95	0,95
	31/12/23 23:00	3,36	3,35	0,01	1							0,95	0,94

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στην διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.