

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 1/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	01/01/24 0:00	3,11	3,10	0,01	1						0,92	0,92
	01/01/24 1:00	2,93	2,88	0,05	1						0,79	0,79
	01/01/24 2:00	2,79	2,77	0,02	1						0,66	0,67
	01/01/24 3:00	2,78	2,74	0,04	1						0,65	0,65
	01/01/24 4:00	2,76	2,69	0,07	1						0,63	0,63
	01/01/24 5:00	2,79	2,68	0,10	1						0,66	0,66
	01/01/24 6:00	2,94	2,82	0,12	1						0,80	0,81
	01/01/24 7:00	3,01	2,94	0,07	1						0,87	0,87
	01/01/24 8:00	3,10	3,06	0,05	1						0,93	0,94
	01/01/24 9:00	3,28	3,25	0,03	1						0,95	0,95
	01/01/24 10:00	3,38	3,28	0,10	1						0,95	0,95
	01/01/24 11:00	3,72	3,55	0,17	1						0,95	0,95
	01/01/24 12:00	3,66	3,46	0,20	1						0,95	0,95
	01/01/24 13:00	3,09	2,73	0,36	1						0,86	0,85
	01/01/24 14:00	2,85	2,45	0,40	1						0,72	0,72
	01/01/24 15:00	2,98	2,46	0,52	1						0,83	0,83
	01/01/24 16:00	3,19	2,74	0,45	1						0,95	0,95
	01/01/24 17:00	3,62	2,79	0,83	1						0,95	0,95
	01/01/24 18:00	3,85	2,99	0,86	1						0,95	0,95
	01/01/24 19:00	3,72	2,80	0,92	1						0,95	0,95
	01/01/24 20:00	3,61	2,68	0,92	1						0,95	0,95
	01/01/24 21:00	3,43	2,55	0,89	1						0,95	0,95
	01/01/24 22:00	3,28	2,36	0,91	1						0,95	0,95
	01/01/24 23:00	3,04	2,24	0,79	1						0,89	0,88

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στην διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.