

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 30 Δεκέμβριος 2023	00:00	5,02	4,61	0,41				1							1,03	1,06	
	01:00	4,63	4,14	0,49				1							1,25	1,25	
	02:00	4,47	4,02	0,45				1							1,20	1,20	
	03:00	4,34	3,98	0,36				1							1,09	1,09	
	04:00	4,37	3,82	0,55				1							1,10	1,12	
	05:00	4,53	3,89	0,64				1							1,22	1,22	
	06:00	4,91	4,35	0,56				1							1,32	1,32	
	07:00	5,43	5,02	0,41		1		1							1,22	1,22	
	08:00	5,63	5,29	0,34		1		1							1,28	1,29	
	09:00	5,91	5,67	0,24		1		1							1,56	1,58	
	10:00	5,68	5,46	0,23		1		1							1,36	1,35	
	11:00	5,85	5,54	0,31		1		1							1,45	1,47	
	12:00	6,11	5,86	0,25		1		1							1,70	1,70	
	13:00	6,29	6,02	0,27		1		1							1,69	1,69	
	14:00	6,32	6,09	0,23		1		1							1,71	1,71	
	15:00	6,38	6,15	0,24		1		1							1,72	1,72	
	16:00	6,59	6,45	0,14		1		1							1,07	0,99	
	17:00	7,65	7,34	0,31				1	1						1,09	1,12	
	18:00	8,06	7,86	0,19				1	1						1,54	1,54	
	19:00	7,97	7,87	0,09				1	1						1,44	1,45	
	20:00	7,63	7,62	0,01				1	1						1,13	1,12	
	21:00	7,02	7,00	0,02				1	1						0,42	0,40	
	22:00	6,35	6,25	0,09		1		1							1,45	1,65	
	23:00	5,63	5,56	0,08		1		1							1,33	1,32	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης