

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Ιανουάριος 2024	00:00	5,19	5,03	0,16	1			1							0,93	0,94
	01:00	4,89	4,76	0,13				1							1,31	1,32
	02:00	4,62	4,35	0,26				1							1,25	1,25
	03:00	4,41	3,93	0,47				1							1,16	1,15
	04:00	4,29	4,27	0,02				1							1,03	1,03
	05:00	4,37	4,36	0,00				1							1,10	1,10
	06:00	4,67	4,67	0,00				1							1,39	1,40
	07:00	4,95	4,83	0,13				1							1,02	0,99
	08:00	5,28	5,01	0,27	1			1							0,92	0,93
	09:00	6,03	5,74	0,29	1			1							1,66	1,68
	10:00	6,47	6,17	0,30	1			1							2,10	2,11
	11:00	6,48	6,17	0,30	1			1							1,88	1,85
	12:00	6,54	6,43	0,10	1			1							2,20	2,18
	13:00	5,59	5,43	0,16	1			1							1,27	1,27
	14:00	4,73	4,51	0,22	1			1							0,42	0,40
	15:00	4,57	4,46	0,11	1			1							0,23	0,24
	16:00	4,97	4,79	0,18	1			1							0,61	0,62
	17:00	6,22	5,84	0,37	1			1							1,75	1,76
	18:00	6,88	6,39	0,49	1			1							2,31	2,30
	19:00	6,93	6,41	0,51	1			1							1,89	1,87
	20:00	6,63	5,99	0,64	1			1							1,94	1,93
	21:00	6,34	5,71	0,63	1			1							1,71	1,71
	22:00	5,94	4,99	0,95	1			1							1,59	1,58
	23:00	5,41	4,57	0,84	1			1							1,16	1,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης