

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 1/1/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	01/01/24 0:00	11,37	10,19	1,18		1		1			3,98
	01/01/24 1:00	10,72	9,53	1,19		1		1			3,44
	01/01/24 2:00	10,61	8,91	1,70		1		1			3,33
	01/01/24 3:00	9,83	7,91	1,92		1		1			2,55
	01/01/24 4:00	9,37	8,04	1,34		1		1			2,10
	01/01/24 5:00	9,34	8,13	1,21		1		1			2,06
	01/01/24 6:00	8,83	8,05	0,78		1		1			1,56
	01/01/24 7:00	10,50	10,14	0,36			1	1	1		0,08
	01/01/24 8:00	11,54	10,57	0,98			1	1	1		1,12
	01/01/24 9:00	13,13	11,48	1,65			1	1	1		2,70
	01/01/24 10:00	14,55	12,69	1,85			1	1	1		4,12
	01/01/24 11:00	15,81	13,86	1,95				1	1	1	3,37
	01/01/24 12:00	16,48	14,07	2,40				1	1	1	4,04
	01/01/24 13:00	15,71	13,81	1,90				1	1	1	3,27
	01/01/24 14:00	13,95	12,85	1,10				1	1	1	1,51
	01/01/24 15:00	13,69	12,97	0,72				1	1	1	1,25
	01/01/24 16:00	14,03	13,53	0,51				1	1	1	1,59
	01/01/24 17:00	14,42	13,98	0,44				1	1	1	1,98
	01/01/24 18:00	15,08	14,81	0,28				1	1	1	2,64
	01/01/24 19:00	15,11	15,00	0,10				1	1	1	2,67
01/01/24 20:00	15,09	15,01	0,07				1	1	1	2,65	
01/01/24 21:00	14,55	14,54	0,01				1	1	1	2,11	
01/01/24 22:00	13,67	13,61	0,06				1	1	1	1,23	
01/01/24 23:00	12,45	12,33	0,12				1	1	1	0,01	

Στο διάστημα 06:25-06:35 σημειώθηκε μερική διακοπή, εξαιτίας της οποίας υπήρξε απώλεια επικοινωνίας με ΑΠ του ΗΣ μέχρι τις 06:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.