

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
31/12/23 0:00	53,07	52,19	0,88	0,00	1												1	1	1	1			13,19	12,99
31/12/23 1:00	47,95	47,31	0,64	0,00	1												1	1	1	1			10,79	10,95
31/12/23 2:00	45,46	44,35	1,12	0,00	1												1	1	1				12,99	12,89
31/12/23 3:00	43,92	43,32	0,60	0,00	1												1	1	1				11,56	11,54
31/12/23 4:00	42,78	42,13	0,65	0,00	1												1	1	1				10,13	10,11
31/12/23 5:00	43,05	42,67	0,38	0,00	1												1	1	1				10,64	10,68
31/12/23 6:00	44,91	44,73	0,18	0,00	1												1	1	1				12,63	12,70
31/12/23 7:00	47,90	47,73	0,13	0,04	1												1	1	1				14,26	14,29
31/12/23 8:00	52,56	49,55	0,33	2,68	1												1	1	1				15,59	15,62
31/12/23 9:00	57,35	51,10	0,00	6,25	1												1	1	1				14,49	11,47
31/12/23 10:00	59,93	53,94	0,06	5,92	1					1							1	1	1				8,16	7,99
31/12/23 11:00	62,63	53,92	0,02	8,69	1					1							1	1	1				7,97	7,91
31/12/23 12:00	63,06	54,07	0,17	8,82	1					1							1	1	1				8,20	8,05
31/12/23 13:00	64,05	57,71	0,61	5,73	1					1							1	1	1				12,01	12,05
31/12/23 14:00	64,41	61,10	0,71	2,60	1					1							1	1	1				15,80	15,80
31/12/23 15:00	66,80	65,41	0,10	1,30	1					1							1	1	1				19,02	19,09
31/12/23 16:00	71,16	70,32	0,47	0,36	1					1							1	1	1	1			17,70	17,31
31/12/23 17:00	79,08	78,39	0,69	0,00	1					1							1	1	1	1			23,39	23,48
31/12/23 18:00	82,13	81,66	0,47	0,00	1					1							1	1	1	1			24,50	24,49
31/12/23 19:00	81,20	81,16	0,04	0,00	1					1							1	1	1	1			24,35	24,33
31/12/23 20:00	76,83	76,83	0,00	0,00	1					1							1	1	1	1			22,76	22,69
31/12/23 21:00	69,73	69,73	0,00	0,00	1					1							1	1	1	1			16,65	16,48
31/12/23 22:00	62,65	62,65	0,00	0,00	1					1							1	1	1	1			12,05	12,07
31/12/23 23:00	58,29	58,29	0,00	0,00	1												1	1	1	1			17,48	17,45

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης