



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 29/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,82	0,94	0,35	1,54			1							0,74	0,73
	01:00	2,58	1,01	0,26	1,30			1							0,71	0,71
	02:00	2,36	1,15	0,20	1,01			1							0,71	0,72
	03:00	2,28	1,23	0,15	0,90			1							0,71	0,71
	04:00	2,20	1,26	0,04	0,90			1							0,67	0,67
	05:00	2,19	1,29	0,00	0,90			1							0,66	0,66
	06:00	2,27	1,44	0,00	0,83			1							0,73	0,73
	07:00	2,49	1,43	0,01	1,05			1							0,76	0,76
	08:00	2,64	1,52	0,00	1,11			1				1			0,68	0,67
	09:00	2,80	1,25	0,00	1,55			1							0,69	0,70
	10:00	2,89	1,09	0,00	1,80			1							0,70	0,70
	11:00	2,94	1,24	0,00	1,70			1							0,74	0,74
	12:00	2,87	0,91	0,00	1,96			1							0,65	0,65
	13:00	3,04	1,04	0,00	2,00			1							0,70	0,70
	14:00	3,14	1,13	0,00	2,00			1							0,74	0,74
	15:00	3,11	1,28	0,02	1,81			1							0,78	0,78
	16:00	3,16	1,31	0,14	1,71			1							0,82	0,82
	17:00	3,59	1,31	0,17	2,11			1							0,86	0,86
	18:00	3,86	1,37	0,26	2,23			1							0,91	0,91
	19:00	3,98	1,25	0,49	2,24			1							0,95	0,95
20:00	3,86	1,21	0,43	2,22			1							0,92	0,92	
21:00	3,73	1,22	0,40	2,11			1							0,90	0,91	
22:00	3,47	1,03	0,34	2,10			1							0,82	0,82	
23:00	3,23	0,97	0,54	1,72			1							0,86	0,85	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης