



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 30/12/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,89	0,86	0,62	1,40			1							0,71	0,70
	01:00	2,62	0,87	0,58	1,17			1							0,68	0,68
	02:00	2,43	0,88	0,56	1,00			1							0,66	0,67
	03:00	2,31	0,91	0,37	1,02			1							0,66	0,66
	04:00	2,29	1,04	0,24	1,01			1							0,68	0,68
	05:00	2,29	0,93	0,41	0,95			1							0,68	0,68
	06:00	2,33	0,90	0,53	0,90			1							0,61	0,61
	07:00	2,50	0,93	0,57	1,00			1							0,60	0,60
	08:00	2,76	1,05	0,46	1,25			1							0,66	0,65
	09:00	2,98	1,01	0,41	1,56			1							0,59	0,60
	10:00	3,12	1,10	0,35	1,66			1							0,62	0,62
	11:00	3,31	1,22	0,27	1,82			1							0,66	0,66
	12:00	3,36	1,03	0,22	2,12			1							0,67	0,67
	13:00	3,41	1,01	0,28	2,11			1							0,68	0,68
	14:00	3,27	1,11	0,36	1,80			1							0,66	0,65
	15:00	3,41	1,18	0,39	1,84			1							0,68	0,68
	16:00	3,57	1,17	0,43	1,97			1							0,71	0,71
	17:00	3,97	1,27	0,46	2,24			1							0,79	0,79
	18:00	4,26	1,10	0,61	2,55		1,10	1							0,85	0,85
	19:00	4,25	1,11	0,58	2,56		1,11	1							0,85	0,85
20:00	4,07	1,13	0,52	2,42			1							0,82	0,82	
21:00	3,98	1,33	0,31	2,34			1							0,80	0,80	
22:00	3,74	1,11	0,25	2,38			1							0,75	0,75	
23:00	3,37	1,11	0,30	1,97			1							0,68	0,68	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης