



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 31/12/2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,00	0,87	0,53	1,60			1							0,60	0,60
	01:00	2,65	0,90	0,46	1,29			1							0,53	0,53
	02:00	2,50	0,90	0,49	1,12			1							0,50	0,50
	03:00	2,37	0,90	0,41	1,07			1							0,47	0,47
	04:00	2,24	0,90	0,37	0,97			1							0,45	0,45
	05:00	2,24	0,90	0,19	1,15			1							0,45	0,45
	06:00	2,31	0,91	0,36	1,04			1							0,46	0,46
	07:00	2,47	1,01	0,32	1,14			1							0,51	0,52
	08:00	2,70	1,03	0,14	1,53			1							0,50	0,50
	09:00	2,98	0,99	0,05	1,94			1							0,65	0,65
	10:00	2,99	0,94	0,13	1,92			1							0,67	0,67
	11:00	3,14	0,96	0,09	2,09			1							0,71	0,71
	12:00	3,07	0,89	0,06	2,11			1							0,63	0,63
	13:00	3,16	0,92	0,06	2,18			1							0,68	0,71
	14:00	3,26	0,92	0,01	2,33			1							0,69	0,72
	15:00	3,37	1,07	0,00	2,30			1							0,74	0,79
	16:00	3,67	1,27	0,00	2,40			1							0,80	0,89
	17:00	4,19	1,42	0,01	2,76			1							0,83	0,93
	18:00	4,64	1,60	0,03	3,01			1				1			0,82	0,92
	19:00	4,67	1,53	0,04	3,10			1				1			0,80	0,87
20:00	4,46	1,41	0,07	2,99			1				1			0,79	0,87	
21:00	4,13	1,10	0,13	2,90			1							0,81	0,88	
22:00	3,62	1,19	0,24	2,18			1							0,67	0,67	
23:00	3,20	0,87	0,44	1,88			1							0,73	0,73	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης