

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 2/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	02/01/24 0:00	2,86	2,19	0,67	1						0,72	0,73	
	02/01/24 1:00	2,68	2,16	0,52	1						0,56	0,56	
	02/01/24 2:00	2,60	2,17	0,43	1						0,47	0,48	
	02/01/24 3:00	2,57	2,17	0,40	1						0,44	0,44	
	02/01/24 4:00	2,61	2,21	0,41	1						0,48	0,48	
	02/01/24 5:00	2,66	2,34	0,33	1						0,53	0,53	
	02/01/24 6:00	2,92	2,50	0,42	1						0,78	0,79	
	02/01/24 7:00	2,87	2,46	0,41	1						0,74	0,74	
	02/01/24 8:00	2,78	2,59	0,19	1						0,66	0,65	
	02/01/24 9:00	2,64	2,46	0,18	1						0,51	0,52	
	02/01/24 10:00	2,62	2,53	0,09	1						0,42	0,44	
	02/01/24 11:00	2,38	2,31	0,06	1						0,25	0,25	
	02/01/24 12:00	2,62	2,55	0,07	1						0,47	0,48	
	02/01/24 13:00	2,61	2,49	0,13	1						0,50	0,50	
	02/01/24 14:00	2,76	2,64	0,12	1						0,62	0,62	
	02/01/24 15:00	2,97	2,94	0,03	1						0,83	0,84	
	02/01/24 16:00	3,24	3,22	0,01	1						0,95	0,95	
	02/01/24 17:00	3,75	3,75	0,00	1						0,95	0,95	
	02/01/24 18:00	3,95	3,92	0,03	1						1	0,95	0,95
	02/01/24 19:00	3,81	3,73	0,07	1						0,95	0,95	
	02/01/24 20:00	3,75	3,69	0,06	1						0,95	0,95	
	02/01/24 21:00	3,55	3,49	0,07	1						0,95	0,95	
	02/01/24 22:00	3,32	3,16	0,16	1						0,95	0,95	
	02/01/24 23:00	3,05	2,83	0,22	1						0,90	0,90	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.