



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 2 Ιανουάριος 2024	00:00	4,85	4,07	0,78				1							1,43	1,46
	01:00	4,51	3,77	0,74				1							1,24	1,24
	02:00	4,33	3,54	0,79				1							1,08	1,07
	03:00	4,16	3,29	0,88				1							0,91	0,90
	04:00	4,17	3,26	0,91				1							0,91	0,92
	05:00	4,31	3,27	1,04				1							1,04	1,05
	06:00	4,69	3,52	1,17				1							1,25	1,26
	07:00	5,22	4,16	1,06				1							1,40	1,41
	08:00	5,57	5,09	0,48	1			1							1,35	1,35
	09:00	6,02	5,20	0,81	1			1							1,65	1,66
	10:00	6,27	5,35	0,92	1			1							1,79	1,80
	11:00	6,56	5,76	0,80	1			1							2,20	2,20
	12:00	6,82	5,87	0,95	1			1							2,38	2,38
	13:00	6,52	5,32	1,19	1			1							2,18	2,17
	14:00	5,91	4,52	1,39	1			1							1,70	1,69
	15:00	5,76	4,48	1,27	1			1							1,51	1,50
	16:00	5,85	4,84	1,01	1			1							1,50	1,50
	17:00	6,86	5,92	0,94	1			1							2,06	2,07
	18:00	7,63	6,69	0,94	1		1	1							2,20	2,20
	19:00	7,58	6,49	1,09	1		1	1							2,17	2,16
	20:00	7,27	6,78	0,49	1		1	1							1,87	1,87
	21:00	6,79	6,36	0,43	1		1	1							1,39	1,38
	22:00	6,11	5,79	0,32	1		1	1							1,32	1,37
	23:00	5,41	5,01	0,40	1		1	1							1,25	1,28

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης