



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 2/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,81	0,86	0,20	1,75			1							0,63	0,63
	01:00	2,57	0,89	0,12	1,56			1							0,61	0,61
	02:00	2,39	0,90	0,10	1,39			1							0,62	0,61
	03:00	2,30	0,91	0,09	1,30			1							0,60	0,60
	04:00	2,20	0,91	0,10	1,19			1							0,58	0,59
	05:00	2,18	0,90	0,11	1,17			1							0,57	0,58
	06:00	2,24	0,91	0,09	1,24			1							0,57	0,57
	07:00	2,28	0,89	0,13	1,26			1							0,53	0,53
	08:00	2,44	0,89	0,16	1,39			1							0,52	0,53
	09:00	2,76	0,96	0,11	1,68			1							0,61	0,61
	10:00	2,84	0,95	0,04	1,86			1							0,60	0,60
	11:00	2,94	0,92	0,02	2,00			1							0,62	0,62
	12:00	3,20	0,91	0,01	2,27			1							0,69	0,69
	13:00	3,28	0,93	0,05	2,30			1							0,69	0,69
	14:00	3,18	0,94	0,09	2,15			1							0,66	0,66
	15:00	3,16	0,92	0,23	2,00			1							0,66	0,66
	16:00	3,26	0,98	0,27	2,01			1							0,68	0,69
	17:00	3,57	0,97	0,45	2,15			1							0,73	0,73
	18:00	3,84	0,95	0,22	2,67			1							0,77	0,77
	19:00	3,86	0,88	0,20	2,78			1							0,75	0,75
20:00	3,80	0,89	0,25	2,66			1							0,75	0,76	
21:00	3,68	0,90	0,31	2,47			1							0,74	0,74	
22:00	3,44	0,91	0,21	2,32			1							0,74	0,74	
23:00	3,21	1,08	0,12	2,01			1							0,76	0,76	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης