

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 3/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τετάρτη	03/01/24 0:00	2,81	2,45	0,36	1						0,69	0,69	
	03/01/24 1:00	2,63	2,29	0,34	1						0,50	0,51	
	03/01/24 2:00	2,56	2,21	0,35	1						0,43	0,43	
	03/01/24 3:00	2,55	2,20	0,35	1						0,42	0,41	
	03/01/24 4:00	2,58	2,24	0,34	1						0,45	0,45	
	03/01/24 5:00	2,63	2,28	0,35	1						0,49	0,50	
	03/01/24 6:00	2,88	2,58	0,31	1						0,75	0,75	
	03/01/24 7:00	2,91	2,49	0,42	1						0,78	0,78	
	03/01/24 8:00	2,86	2,72	0,14	1	1					0,22	0,19	
	03/01/24 9:00	2,70	2,63	0,07	1	1					0,09	0,10	
	03/01/24 10:00	2,49	2,25	0,24	1						0,37	0,37	
	03/01/24 11:00	2,40	2,23	0,17	1						0,27	0,26	
	03/01/24 12:00	2,27	2,14	0,13	1						0,13	0,14	
	03/01/24 13:00	2,40	2,20	0,19	1						0,26	0,26	
	03/01/24 14:00	2,50	2,38	0,12	1						0,36	0,36	
	03/01/24 15:00	2,75	2,72	0,03	1						0,61	0,61	
	03/01/24 16:00	3,05	3,01	0,03	1						0,89	0,90	
	03/01/24 17:00	3,61	3,58	0,03	1						0,95	0,95	
	03/01/24 18:00	3,92	3,92	0,00	1						1	0,95	0,95
	03/01/24 19:00	3,82	3,82	0,00	1						1	0,95	0,95
03/01/24 20:00	3,71	3,63	0,07	1							0,95	0,95	
03/01/24 21:00	3,55	3,50	0,05	1							0,95	0,95	
03/01/24 22:00	3,22	3,20	0,01	1							0,95	0,95	
03/01/24 23:00	2,99	2,98	0,01	1							0,86	0,86	

**Παρατηρήσεις:** Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.