

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 3 Ιανουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
3/1/24 0:00	51,45	36,44	15,01	0,00	1												1	1	1				16,25	15,43
3/1/24 1:00	46,88	33,71	13,16	0,00	1												1	1	1				15,53	13,95
3/1/24 2:00	44,66	33,39	11,27	0,00	1												1	1	1				16,63	12,54
3/1/24 3:00	42,67	32,71	9,96	0,00	1												1	1	1				13,36	10,56
3/1/24 4:00	42,03	33,31	8,72	0,00	1												1	1	1				14,56	9,91
3/1/24 5:00	42,81	33,07	9,73	0,00	1												1	1	1				15,82	10,74
3/1/24 6:00	45,90	36,19	9,71	0,00	1												1	1	1				18,91	13,36
3/1/24 7:00	50,76	42,21	8,49	0,06	1												1	1	1				18,88	15,10
3/1/24 8:00	55,93	43,24	9,54	3,15	1												1	1	1				20,55	16,66
3/1/24 9:00	60,76	43,46	8,23	9,06	1												1	1	1				20,85	18,00
3/1/24 10:00	61,24	41,00	9,45	10,79	1												1	1	1				20,65	17,97
3/1/24 11:00	61,94	42,53	7,58	11,83	1												1	1	1				20,39	17,98
3/1/24 12:00	63,12	42,73	9,08	11,31										1			1	1	1				19,60	14,48
3/1/24 13:00	63,59	39,28	11,96	12,34						1							1	1	1				22,88	15,18
3/1/24 14:00	61,58	38,70	12,87	10,01						1							1	1	1				26,28	15,57
3/1/24 15:00	60,92	42,54	11,71	6,67						1							1	1	1				24,08	17,34
3/1/24 16:00	62,65	47,25	13,62	1,78						1							1	1	1				27,20	18,75
3/1/24 17:00	69,41	58,29	11,10	0,01						1						1	1	1	1				23,92	20,77
3/1/24 18:00	73,36	62,07	11,29	0,00						1						1	1	1	1				30,15	21,91
3/1/24 19:00	73,94	64,70	9,24	0,00						1	1					1	1	1	1				24,63	16,43
3/1/24 20:00	72,95	61,44	11,50	0,00						1	1					1	1	1	1				26,61	19,03
3/1/24 21:00	68,92	56,79	12,13	0,00	1					1	1						1	1					26,85	15,61
3/1/24 22:00	63,53	51,67	11,86	0,00	1					1							1	1	1				19,70	15,41
3/1/24 23:00	57,03	45,15	11,88	0,00	1												1	1	1				23,47	16,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No4 λόγω TRIP ATM 1
2. Λειτουργία DG4 & DG5 ΑΗΣ λόγω απήματος του σταθμού.