



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 3/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,93	1,15	0,07	1,71			1							0,74	0,74
	01:00	2,65	1,07	0,08	1,50			1							0,70	0,70
	02:00	2,46	1,15	0,01	1,30			1							0,67	0,67
	03:00	2,35	1,15	0,00	1,20			1							0,65	0,65
	04:00	2,26	1,05	0,00	1,20			1							0,61	0,61
	05:00	2,26	1,04	0,02	1,20			1							0,61	0,61
	06:00	2,34	0,92	0,13	1,29			1							0,62	0,62
	07:00	2,45	0,90	0,23	1,32			1							0,59	0,59
	08:00	2,64	0,89	0,34	1,41			1							0,61	0,61
	09:00	2,84	0,91	0,47	1,45			1							0,64	0,64
	10:00	2,77	1,03	0,43	1,31			1							0,57	0,57
	11:00	2,89	1,13	0,34	1,42			1							0,61	0,61
	12:00	2,94	1,24	0,23	1,47			1							0,65	0,65
	13:00	3,01	0,98	0,29	1,74			1							0,71	0,70
	14:00	2,91	1,14	0,20	1,57			1							0,58	0,58
	15:00	2,95	1,20	0,10	1,66			1							0,59	0,59
	16:00	3,17	1,10	0,06	2,01			1							0,65	0,65
	17:00	3,55	1,23	0,14	2,18			1							0,80	0,80
	18:00	3,84	1,20	0,07	2,57			1							0,82	0,82
	19:00	3,86	1,01	0,28	2,57			1							0,80	0,80
20:00	3,79	1,28	0,29	2,22			1							0,75	0,75	
21:00	3,68	1,35	0,11	2,21			1							0,71	0,71	
22:00	3,43	1,13	0,16	2,15			1							0,69	0,69	
23:00	3,16	1,23	0,24	1,69			1							0,64	0,63	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης