

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 4/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	04/01/24 0:00	2,75	2,75	0,00	1						0,61	0,62	
	04/01/24 1:00	2,68	2,68	0,00	1						0,54	0,54	
	04/01/24 2:00	2,51	2,50	0,01	1						0,38	0,39	
	04/01/24 3:00	2,55	2,51	0,03	1						0,42	0,42	
	04/01/24 4:00	2,58	2,55	0,02	1						0,45	0,44	
	04/01/24 5:00	2,68	2,53	0,15	1						0,55	0,54	
	04/01/24 6:00	2,95	2,74	0,21	1						0,82	0,82	
	04/01/24 7:00	2,93	2,58	0,34	1						0,79	0,79	
	04/01/24 8:00	2,73	2,53	0,21	1						0,61	0,62	
	04/01/24 9:00	2,54	2,48	0,07	1						0,41	0,41	
	04/01/24 10:00	2,43	2,30	0,14	1						0,30	0,30	
	04/01/24 11:00	2,31	2,17	0,14	1						0,19	0,18	
	04/01/24 12:00	2,30	2,21	0,08	1						0,16	0,16	
	04/01/24 13:00	2,45	2,26	0,19	1						0,31	0,32	
	04/01/24 14:00	2,60	2,44	0,16	1						0,47	0,47	
	04/01/24 15:00	2,75	2,65	0,09	1						0,61	0,61	
	04/01/24 16:00	3,10	3,06	0,04	1						0,89	0,89	
	04/01/24 17:00	3,74	3,74	0,00	1						0,95	0,95	
	04/01/24 18:00	3,93	3,93	0,00	1						1	0,95	0,95
	04/01/24 19:00	3,86	3,86	0,00	1						1	0,95	0,95
	04/01/24 20:00	3,76	3,76	0,00	1						1	0,95	0,95
	04/01/24 21:00	3,54	3,52	0,03	1							0,95	0,95
	04/01/24 22:00	3,35	3,33	0,02	1							0,95	0,95
	04/01/24 23:00	3,04	3,01	0,04	1							0,90	0,89

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.