

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Πέμπτη 4/1/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	04/01/24 0:00	11,07	10,67	0,40		1		1			3,79
	04/01/24 1:00	9,96	9,81	0,15		1		1			2,68
	04/01/24 2:00	10,00	9,64	0,36		1		1			2,72
	04/01/24 3:00	9,72	9,08	0,64		1		1			2,44
	04/01/24 4:00	9,30	8,52	0,78		1		1			2,03
	04/01/24 5:00	9,40	8,35	1,05		1		1			2,12
	04/01/24 6:00	10,42	9,65	0,77		1		1			3,14
	04/01/24 7:00	11,32	10,34	0,98		1		1			3,96
	04/01/24 8:00	12,61	11,32	1,29				1		1	3,32
	04/01/24 9:00	12,98	11,65	1,33				1		1	3,69
	04/01/24 10:00	12,51	10,86	1,65				1		1	3,22
	04/01/24 11:00	11,94	9,39	2,56				1		1	2,65
	04/01/24 12:00	11,94	9,28	2,66				1		1	2,65
	04/01/24 13:00	11,93	9,35	2,58				1		1	2,64
	04/01/24 14:00	12,08	9,89	2,19				1		1	2,79
	04/01/24 15:00	12,93	11,22	1,71				1		1	3,64
	04/01/24 16:00	13,87	11,84	2,03				1		1	4,58
	04/01/24 17:00	15,55	14,56	1,00				1	1	1	3,11
	04/01/24 18:00	16,52	15,54	0,98				1	1	1	4,08
	04/01/24 19:00	16,39	14,91	1,48				1	1	1	3,95
04/01/24 20:00	16,11	15,31	0,81				1	1	1	3,67	
04/01/24 21:00	15,10	14,86	0,24				1	1	1	2,66	
04/01/24 22:00	13,60	13,50	0,10				1	1	1	1,16	
04/01/24 23:00	12,22	12,19	0,03				1		1	2,93	

Κατά τις μεσημεριανές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.