



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 4/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,82	1,17	0,23	1,41			1							0,57	0,57
	01:00	2,53	0,93	0,39	1,21			1			1				0,44	0,54
	02:00	2,35	1,20	0,17	0,98			1							0,58	0,62
	03:00	2,25	1,35	0,04	0,86			1							0,62	0,62
	04:00	2,16	1,03	0,33	0,80			1							0,52	0,53
	05:00	2,15	1,19	0,13	0,83			1							0,56	0,56
	06:00	2,23	1,19	0,15	0,89			1							0,59	0,59
	07:00	2,39	1,21	0,10	1,07			1							0,66	0,66
	08:00	2,66	1,09	0,16	1,41			1							0,72	0,72
	09:00	2,79	1,08	0,16	1,55			1							0,70	0,69
	10:00	2,72	0,95	0,28	1,49			1							0,65	0,65
	11:00	2,77	1,12	0,27	1,37			1							0,55	0,55
	12:00	2,70	1,06	0,33	1,30			1							0,54	0,54
	13:00	2,75	1,19	0,17	1,39			1							0,55	0,55
	14:00	2,76	1,27	0,07	1,43			1							0,55	0,56
	15:00	2,85	1,24	0,10	1,51			1							0,57	0,57
	16:00	2,98	1,27	0,12	1,59			1							0,64	0,64
	17:00	3,41	1,27	0,31	1,84			1							0,68	0,68
	18:00	3,76	1,14	0,08	2,53			1							0,75	0,75
	19:00	3,85	1,10	0,18	2,56			1							0,77	0,77
20:00	3,84	1,06	0,35	2,44			1							0,77	0,77	
21:00	3,61	0,98	0,57	2,06			1							0,72	0,72	
22:00	3,36	0,95	0,55	1,87			1							0,72	0,72	
23:00	3,04	0,99	0,54	1,51			1							0,66	0,65	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 01:00-02:00 έγινε πλήση της μονάδας G3

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης