

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 5/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	05/01/24 0:00	2,82	2,61	0,21	1						0,69	0,69	
	05/01/24 1:00	2,68	2,15	0,54	1						0,56	0,55	
	05/01/24 2:00	2,61	2,13	0,48	1						0,48	0,48	
	05/01/24 3:00	2,58	2,13	0,45	1						0,46	0,45	
	05/01/24 4:00	2,60	2,14	0,46	1						0,47	0,47	
	05/01/24 5:00	2,63	2,14	0,49	1						0,49	0,50	
	05/01/24 6:00	2,90	2,20	0,71	1						0,77	0,77	
	05/01/24 7:00	2,91	2,25	0,67	1						0,78	0,78	
	05/01/24 8:00	3,00	2,44	0,56	1						0,87	0,86	
	05/01/24 9:00	2,86	2,56	0,30	1						0,73	0,73	
	05/01/24 10:00	2,69	2,53	0,16	1						0,56	0,55	
	05/01/24 11:00	2,40	2,29	0,12	1						0,28	0,27	
	05/01/24 12:00	2,43	2,28	0,15	1						0,28	0,29	
	05/01/24 13:00	2,71	2,55	0,15	1						0,57	0,57	
	05/01/24 14:00	2,69	2,57	0,12	1						0,57	0,56	
	05/01/24 15:00	2,75	2,66	0,09	1						0,61	0,62	
	05/01/24 16:00	3,04	2,98	0,06	1						0,88	0,88	
	05/01/24 17:00	3,68	3,64	0,03	1						0,95	0,95	
	05/01/24 18:00	4,07	4,07	0,00	1						1	0,95	0,95
	05/01/24 19:00	4,03	4,03	0,00	1						1	0,95	0,95
	05/01/24 20:00	3,88	3,88	0,00	1						1	0,95	0,95
	05/01/24 21:00	3,75	3,75	0,00	1						1	0,95	0,95
	05/01/24 22:00	3,49	3,49	0,00	1							0,95	0,95
	05/01/24 23:00	3,22	3,22	0,00	1							0,94	0,94

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.