

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 6/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	06/01/24 0:00	3,00	3,00	0,00	1						0,82	0,81
	06/01/24 1:00	2,81	2,81	0,00	1						0,68	0,68
	06/01/24 2:00	2,65	2,63	0,02	1						0,53	0,53
	06/01/24 3:00	2,65	2,56	0,09	1						0,51	0,51
	06/01/24 4:00	2,70	2,62	0,08	1						0,56	0,57
	06/01/24 5:00	2,77	2,60	0,17	1						0,63	0,63
	06/01/24 6:00	3,03	2,81	0,22	1						0,89	0,89
	06/01/24 7:00	3,04	2,75	0,28	1						0,90	0,90
	06/01/24 8:00	3,16	2,59	0,57	1						0,94	0,95
	06/01/24 9:00	3,19	2,51	0,69	1						0,95	0,95
	06/01/24 10:00	3,16	3,06	0,11	1	1					0,17	0,11
	06/01/24 11:00	3,19	2,68	0,50	1	1					0,55	0,60
	06/01/24 12:00	3,03	2,23	0,79	1						0,86	0,86
	06/01/24 13:00	3,18	2,39	0,79	1						0,91	0,91
	06/01/24 14:00	3,34	2,50	0,84	1						0,95	0,95
	06/01/24 15:00	3,20	2,44	0,76	1						0,95	0,94
	06/01/24 16:00	3,32	2,56	0,76	1						0,95	0,95
	06/01/24 17:00	3,71	2,88	0,84	1						0,95	0,95
	06/01/24 18:00	3,95	3,04	0,91	1						0,95	0,95
	06/01/24 19:00	3,93	3,05	0,88	1						0,95	0,95
	06/01/24 20:00	3,79	2,87	0,92	1						0,95	0,95
	06/01/24 21:00	3,61	2,68	0,93	1						0,95	0,95
	06/01/24 22:00	3,42	2,48	0,94	1						0,95	0,95
	06/01/24 23:00	3,15	2,22	0,93	1						0,94	0,93

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.