

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 7/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	07/01/24 0:00	2,88	2,14	0,74	1						0,76	0,75
	07/01/24 1:00	2,69	2,13	0,56	1						0,56	0,56
	07/01/24 2:00	2,62	2,14	0,49	1						0,49	0,50
	07/01/24 3:00	2,60	2,14	0,47	1						0,47	0,47
	07/01/24 4:00	2,64	2,14	0,50	1						0,51	0,51
	07/01/24 5:00	2,65	2,14	0,51	1						0,52	0,52
	07/01/24 6:00	2,86	2,14	0,72	1						0,73	0,73
	07/01/24 7:00	2,88	2,15	0,73	1						0,75	0,75
	07/01/24 8:00	2,78	2,14	0,63	1						0,65	0,64
	07/01/24 9:00	2,87	2,15	0,72	1						0,74	0,73
	07/01/24 10:00	2,73	2,14	0,60	1						0,61	0,61
	07/01/24 11:00	2,77	2,14	0,63	1						0,64	0,63
	07/01/24 12:00	3,02	2,21	0,81	1						0,83	0,83
	07/01/24 13:00	3,05	2,18	0,88	1						0,90	0,91
	07/01/24 14:00	2,92	2,17	0,75	1						0,78	0,78
	07/01/24 15:00	3,01	2,22	0,79	1						0,84	0,84
	07/01/24 16:00	3,35	2,45	0,90	1						0,95	0,95
	07/01/24 17:00	3,81	2,93	0,88	1						0,95	0,95
	07/01/24 18:00	4,06	3,23	0,83	1						0,95	0,95
	07/01/24 19:00	4,06	3,27	0,79	1						0,95	0,95
07/01/24 20:00	3,82	3,00	0,82	1						0,95	0,95	
07/01/24 21:00	3,52	2,79	0,73	1						0,95	0,95	
07/01/24 22:00	3,30	2,62	0,68	1						0,95	0,95	
07/01/24 23:00	3,08	2,24	0,84	1						0,92	0,91	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.