

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 5 Ιανουάριος 2024	00:00	4,96	3,85	1,12				1							1,40	1,45
	01:00	4,60	3,44	1,16				1							1,36	1,35
	02:00	4,38	3,36	1,02				1							1,13	1,13
	03:00	4,24	3,77	0,48				1							0,99	0,99
	04:00	4,26	3,89	0,38				1							1,00	1,00
	05:00	4,51	4,15	0,36				1							1,24	1,25
	06:00	4,99	4,53	0,46				1							1,66	1,66
	07:00	5,69	5,46	0,23	1			1							1,46	1,46
	08:00	5,86	5,85	0,01	1				1						1,12	1,09
	09:00	5,75	5,75	0,00	1				1						1,41	1,41
	10:00	5,51	5,51	0,00	1				1						1,18	1,17
	11:00	5,55	5,55	0,00	1				1						1,22	1,22
	12:00	5,27	5,27	0,00	1				1						0,95	0,94
	13:00	5,28	5,27	0,01	1				1						0,94	0,94
	14:00	5,18	5,10	0,09	1				1						0,86	0,85
	15:00	5,71	5,58	0,13	1				1						1,35	1,36
	16:00	5,93	5,72	0,20	1				1						1,54	1,54
	17:00	7,17	6,83	0,33	1				1						1,92	1,93
	18:00	7,96	7,42	0,54	1	1			1						2,14	2,14
	19:00	7,84	7,10	0,73	1	1			1						2,12	2,12
	20:00	7,60	6,89	0,71	1	1			1						2,05	2,06
	21:00	6,97	5,91	1,06	1				1						1,81	1,80
	22:00	6,18	4,64	1,54	1				1						1,67	1,67
	23:00	5,49	4,09	1,40					1						1,50	1,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης