

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 6 Ιανουάριος 2024	00:00	4,97	3,55	1,42					1						1,49	1,49
	01:00	4,62	3,35	1,27					1						1,39	1,39
	02:00	4,36	3,25	1,11					1						1,11	1,10
	03:00	4,21	3,26	0,95					1						0,96	0,96
	04:00	4,25	3,27	0,99					1						0,99	0,99
	05:00	4,29	3,27	1,02					1						1,02	1,02
	06:00	4,61	3,32	1,29					1						1,28	1,28
	07:00	5,08	3,61	1,47					1						1,46	1,46
	08:00	5,41	3,86	1,55					1						1,55	1,54
	09:00	5,75	4,09	1,66					1						1,66	1,64
	10:00	5,74	4,26	1,48					1						1,48	1,47
	11:00	5,70	4,37	1,33	1				1						1,33	1,33
	12:00	5,97	4,41	1,56	1				1						1,56	1,56
	13:00	5,84	4,40	1,45	1				1						1,45	1,46
	14:00	5,13	4,32	0,81	1				1						0,83	0,81
	15:00	5,10	4,34	0,76	1				1						0,76	0,75
	16:00	5,49	4,34	1,14	1				1						1,14	1,15
	17:00	6,55	4,69	1,86	1				1						1,85	1,85
	18:00	7,44	5,47	1,97	1		1		1						1,97	1,99
	19:00	7,27	5,43	1,83	1		1		1						1,84	1,82
	20:00	7,03	5,41	1,62	1		1		1						1,63	1,62
	21:00	6,66	5,11	1,55	1				1						1,54	1,56
	22:00	5,99	4,46	1,53	1				1						1,53	1,53
	23:00	5,52	4,16	1,36					1						1,37	1,35

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης