

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 7 Ιανουάριος 2024	00:00	4,91	3,67	1,24					1						1,25	1,25
	01:00	4,57	3,56	1,01					1						1,11	1,11
	02:00	4,34	3,37	0,97					1						1,04	1,04
	03:00	4,14	3,53	0,61					1						0,65	0,56
	04:00	3,98	3,80	0,18					1						0,18	0,00
	05:00	3,98	3,41	0,56					1						0,55	0,74
	06:00	4,28	3,29	0,99					1						0,98	1,17
	07:00	4,62	3,37	1,25					1						1,24	1,25
	08:00	4,67	3,46	1,21					1						1,20	1,22
	09:00	5,26	3,88	1,38					1						1,38	1,36
	10:00	5,30	3,94	1,35					1						1,35	1,35
	11:00	5,49	4,11	1,38					1						1,38	1,39
	12:00	6,39	4,83	1,57					1						1,56	1,55
	13:00	6,65	4,93	1,72	1				1						1,72	1,73
	14:00	5,94	4,50	1,44	1				1						1,45	1,45
	15:00	5,35	4,33	1,01	1				1						1,02	1,01
	16:00	5,55	4,35	1,20	1				1						1,19	1,20
	17:00	6,64	4,99	1,66	1				1						1,65	1,68
	18:00	7,34	5,46	1,89	1				1						1,88	1,90
	19:00	7,31	6,28	1,03	1			1							1,03	1,17
	20:00	7,17	5,38	1,79	1			1							1,78	1,83
	21:00	6,49	4,83	1,66	1			1							1,66	1,65
	22:00	5,86	4,36	1,49	1			1							1,50	1,45
	23:00	5,18	4,32	0,86	1			1							0,87	0,85

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.  
Το ΑΠ Τουρλί ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 03:25 μέχρι το πέρας της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης