

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 6/1/2024		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,49	1,47	0,02				1	1			0,37	0,38
	01:00	1,37	1,33	0,04				1	1			0,30	0,26
	02:00	1,37	1,34	0,03				1	1			0,10	0,25
	03:00	1,38	1,38	0,00				1	1			0,00	0,27
	04:00	1,35	1,34	0,01				1	1			0,00	0,23
	05:00	1,33	1,32	0,01				1	1			0,00	0,21
	06:00	1,41	1,40	0,01				1	1			0,00	0,29
	07:00	1,26	1,25	0,01				1	1			0,00	0,15
	08:00	1,41	1,40	0,01				1	1			0,00	0,28
	09:00	1,50	1,41	0,10				1	1			0,09	0,39
	10:00	1,51	1,12	0,39				1	1			0,39	0,39
	11:00	1,64	1,18	0,46				1	1			0,47	0,47
	12:00	1,69	1,21	0,49				1	1			0,49	0,49
	13:00	1,65	1,18	0,47				1	1			0,48	0,48
	14:00	1,52	1,13	0,40				1	1			0,40	0,39
	15:00	1,58	1,14	0,44				1	1			0,44	0,45
	16:00	1,60	1,16	0,44				1				0,44	0,42
	17:00	1,73	1,24	0,49				1				0,50	0,49
	18:00	1,83	1,30	0,53				1	1			0,53	0,53
	19:00	1,84	1,34	0,51				1	1			0,51	0,53
20:00	1,84	1,32	0,52				1	1			0,52	0,53	
21:00	1,75	1,25	0,50				1	1			0,51	0,51	
22:00	1,61	1,16	0,45				1	1			0,46	0,45	
23:00	1,42	1,13	0,29				1	1			0,30	0,30	

Παρατηρήσεις:

Ο περιορισμός του set-point οφείλεται σε απώλεια επικοινωνίας του ΑΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης