

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 7/1/2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	1,27	1,20	0,07				1	1			0,09	0,15
	01:00	1,20	1,20	0,00				1	1			0,00	0,08
	02:00	1,15	1,15	0,00				1	1			0,00	0,03
	03:00	1,11	1,10	0,01				1	1			0,00	0,01
	04:00	1,11	1,10	0,01				1	1			0,00	0,01
	05:00	1,13	1,12	0,01				1	1			0,00	0,02
	06:00	1,17	1,16	0,01				1	1			0,00	0,05
	07:00	1,15	1,14	0,01				1	1			0,00	0,04
	08:00	1,16	1,16	0,01				1	1			0,00	0,04
	09:00	1,25	1,24	0,01				1	1			0,00	0,13
	10:00	1,51	1,32	0,20				1	1			0,20	0,38
	11:00	1,44	1,11	0,33				1	1			0,33	0,32
	12:00	1,34	1,25	0,09				1	1			0,09	0,23
	13:00	1,43	1,43	0,00				1	1			0,01	0,30
	14:00	1,51	1,50	0,00				1	1			0,00	0,38
	15:00	1,45	1,45	0,01				1	1			0,00	0,33
	16:00	1,44	1,43	0,01				1	1			0,00	0,32
	17:00	1,74	1,64	0,11				1	1			0,10	0,49
	18:00	1,86	1,34	0,52				1	1			0,54	0,54
	19:00	1,83	1,32	0,51				1	1			0,53	0,54
20:00	1,83	1,31	0,53				1	1			0,53	0,53	
21:00	1,71	1,22	0,49				1	1			0,49	0,50	
22:00	1,58	1,17	0,41				1	1			0,45	0,44	
23:00	1,43	1,13	0,30				1	1			0,31	0,30	

Παρατηρήσεις:

Ο περιορισμός του set-point του ΑΠ οφείλεται σε έντονα καιρικά φαινόμενα.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης