

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 5/1/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	05/01/24 0:00	10,97	10,82	0,14				1		1	1,68
	05/01/24 1:00	9,91	9,64	0,27		1		1			2,63
	05/01/24 2:00	10,04	10,04	0,00		1		1			2,76
	05/01/24 3:00	9,57	9,54	0,03		1		1			2,30
	05/01/24 4:00	9,38	9,21	0,16		1		1			2,10
	05/01/24 5:00	8,97	8,19	0,78		1			1		1,70
	05/01/24 6:00	10,82	10,47	0,35		1			1		3,54
	05/01/24 7:00	11,68	11,53	0,15					1	1	2,39
	05/01/24 8:00	12,33	12,00	0,33					1	1	3,04
	05/01/24 9:00	11,96	11,19	0,77					1	1	2,67
	05/01/24 10:00	11,28	10,25	1,04					1	1	1,99
	05/01/24 11:00	10,82	10,48	0,35					1	1	1,53
	05/01/24 12:00	10,46	10,43	0,03					1	1	1,17
	05/01/24 13:00	10,41	10,38	0,03					1	1	1,12
	05/01/24 14:00	10,91	10,91	0,00					1	1	1,62
	05/01/24 15:00	11,92	11,92	0,00					1	1	2,63
	05/01/24 16:00	13,57	13,57	0,00					1	1	4,28
	05/01/24 17:00	15,71	15,71	0,00		1			1	1	2,30
	05/01/24 18:00	16,77	16,77	0,00		1			1	1	3,36
	05/01/24 19:00	16,77	16,76	0,02		1			1	1	3,36
	05/01/24 20:00	16,38	16,38	0,00		1			1	1	2,96
	05/01/24 21:00	15,56	15,52	0,04		1			1	1	2,15
	05/01/24 22:00	14,06	13,84	0,21		1			1	1	0,64
	05/01/24 23:00	12,59	12,32	0,27		1			1	1	0,00

Παρατηρήσεις: _____

Σημειώνεται ότι από τις απογευματινές ώρες και έπειτα επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.