

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 6/1/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	06/01/24 0:00	11,10	10,34	0,75		1			1		3,82
	06/01/24 1:00	10,33	9,65	0,68		1			1		3,06
	06/01/24 2:00	10,47	8,85	1,62		1			1		3,19
	06/01/24 3:00	10,02	7,89	2,13		1			1		2,75
	06/01/24 4:00	9,48	7,69	1,79		1			1		2,20
	06/01/24 5:00	9,52	7,42	2,09		1			1		2,24
	06/01/24 6:00	9,99	7,33	2,65		1			1		2,71
	06/01/24 7:00	10,59	7,34	3,25		1			1		3,32
	06/01/24 8:00	11,70	7,66	4,04		1			1		4,09
	06/01/24 9:00	11,73	7,61	4,13		1			1		4,11
	06/01/24 10:00	12,13	7,87	4,26		1			1		4,24
	06/01/24 11:00	12,32	8,04	4,28		1			1		4,31
	06/01/24 12:00	13,36	8,64	4,72		1			1		4,68
	06/01/24 13:00	13,87	9,02	4,85		1			1		4,85
	06/01/24 14:00	13,33	8,65	4,69		1			1		4,67
	06/01/24 15:00	13,45	9,02	4,44					1	1	4,16
	06/01/24 16:00	14,20	9,12	5,08					1	1	4,91
	06/01/24 17:00	14,86	9,50	5,36					1	1	5,20
	06/01/24 18:00	15,51	9,91	5,60					1	1	5,43
	06/01/24 19:00	15,50	9,93	5,58					1	1	5,43
	06/01/24 20:00	15,13	9,79	5,34					1	1	5,30
	06/01/24 21:00	14,30	9,33	4,97					1	1	5,01
	06/01/24 22:00	13,24	10,08	3,16					1	1	3,95
	06/01/24 23:00	12,25	9,73	2,52					1	1	2,96

Παρατηρήσεις: _____

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.